

PAROC Tätningstejp (XST 013) för Luft-och ångspärr

Innehavare/Utfärdat för

PAROC AB

Bruksgatan 2, 541 86 Skövde, Sverige

Produktbeskrivning

PAROC Tätningstejp (XST 013) Enkelhäftande tejp av PE-folie med polyamidfiberarmering, med åldringsbeständigt akrylhäftämne, bredd 50 och 60 mm.

Avsedd användning

Används som skarvning, lagning och tätning av bygffolie av polyeten, avsedd för luft- och ångspärrar.

Handelsnamn

PAROC Tätningstejp (XST 013)

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR)

BBR

Fukt, Allmänt

Lufttäthet

6:51 första meningen

6:531

Tillhörande handlingar

Paroc arbetsanvisning PAROC Tätningstejp (XST 013), Version 2023-02-24.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Control plan for SC1435-11, daterad 2023-03-01. Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Paroc, Hällekis och fabrikskod 101.

Typgodkännande SC1435-11 | 2023-06-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1166757

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör	Paroc
Fabriksbeteckning	101
Produktens typbeteckning	Tätningstejp (XST 013)
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC1435-11
Egenskaper	Längd, bredd
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport FX203116, 6F008803A samt 6F008803B , O100106-182988A, 182988B, O100106-1150467A

Kommentarer

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-01-08, med giltighetstid t.o.m. 2023-01-07.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-06-21.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric